

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ66.В.00028
(номер сертификата соответствия)

ТР 0655527
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «ТАЙЛЕ». Адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41. ОГРН: 5077746440668. Телефон (495)710-71-26, факс (495)710-71-26.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ZHEJIANG HANGZHOU ELECTRIC WIRE & CABLE Co., Ltd. ".
Адрес: Economical Development Zone, Wanshi, Fuyang, Hangzhou City, Zhejiang Province, China, Китай.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "КС СЕРТИФИКАТ" ООО "КС СЕРТИФИКАТ". Российская Федерация, 105005, г. Москва, Посланников переулок, д. 9, тел. 956 83 90, факс 956 83 92, E-mail info@kssert.ru. ОГРН: 1067746698337. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ66 выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели связи симметричной парной скрутки (витая пара) под торговой маркой "NETLAN", серии ЕС, ССА, UCA, UEC, FCA, FEC, UCS с диаметром жил от 0,4 до 0,7, с количеством пар от 1 до 100, на напряжение до 80 В, в защитной оболочке из полиэтилена (PE).
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), глава 19, статья 82, п.п. 2, 8 путем выполнения требований ГОСТ Р 53315-2009 с изменением 1, п. 5.2 "класс пожарной опасности" О1.8.2.5.4. НД см. Приложение, бланк № 0279028

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49 200 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № ПБ 32-1 от 19.04.2012 г.
(Испытательный центр "КС Сертификат" ООО "КС Сертификат", рег. № ТРПБ.RU.ИН78 от 05.08.2011, адрес: Юр. адрес: 105005, г. Москва, Посланников переулок, д.9, (фактический: 107241, г. Москва, Черницынский проезд, д.3)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат Системы Менеджмента Качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДСГК RU.OC05.K00482 от 24.04.2012 г.
Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС CN.MT42.H01376 рег. № РОСС U.0001.11MT42.OOO "Сервис ТехноПром".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2012 по 27.04.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Горностаева

С.А.Малыхин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-CN.ПБ66.В.00028

(обязательная сертификация)

ТР **0279028**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|---|
| ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 | Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов | Предел распространения горения одиночным кабельным изделием - ПРГО1 |



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Горностаева

С.А.Малыхин